

Mieszkowice, 10.01.2023 r.

OOG.0003.31.2022

Pani Bożena Dorywalska
Pan Patryk Cywiński
Radni Rady Miejskiej
w Mieszkowicach

W odpowiedzi na interpelacje, złożone podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, dotyczące stanu hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy Mieszkowice informuję, że na rok 2023 brak jest środków na dokonanie remontu i przywrócenia do pełnej użyteczności sieci hydrantowej.

Pierwotnie miało dojść do zwołania komisji ds. oceny stanu sieci hydrantów na terenie Gminy Mieszkowicach, lecz przeglądu hydrantów dokonała jednostka OSP Mieszkowice, wraz z pracownikami ZUK Mieszkowice i Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z pismem nr PR.076.19.2022 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie z dnia 26 października. Na podstawie tego PSP zleciła jednostkom OSP dokonanie inwentaryzacji sieci hydrantowych oraz zbiorników wodnych przeznaczonych do zewnętrznego gaszenia pożarów. Uzyskane dane zostaną naniesione w systemie informatycznym „Waterflow” stworzonym przez Komendę Główną PSP.

Reasumując, o wszelkich postępach w tej sprawie, w tym o pozyskaniu ewentualnych środków oraz efektach i wynikach inwentaryzacji dokonanej przez OSP, Rada Miejska w Mieszkowicach będzie informowana na bieżąco

BURMISTRZ
Andrzej Salwa